



Journal des installations Heizomat référencées en France

COMMUNE DE VALLORCINE (74)

puissance : 1000 KW

mise en service : AVRIL 2010

GÉNÉRAL

Maitre d'ouvrage : Commune de Vallorcine
Lieu : Vallorcine
Département : Haute-Savoie (74)
Utilisation : Réseau de chaleur communal pour chauffer les bâtiments communaux (mairie, école, salles des fêtes) ainsi que 2 immeubles de logements touristiques
Date de mise en service : Avril 2010
Puissance bois : 1000kWz

SYSTÈME HEIZOMAT

Chaudière biomasse HEIZOMAT : RHK-AK 1000
Système extraction de silo : 2 désileurs rotatifs industriels de 6m de diamètre
Silo : Double silo enterré avec trappe de déchargement

COMBUSTIBLE

Plaquettes forestières G80-W35



Table with 16 columns: Emission, Date, Heure, etc. containing technical data for the boiler operation.

Heizomat control panel screenshot showing boiler temperature (84 °C), operating conditions (Load stage 6), and a diagram of the boiler system.