



ALLENWILLER (67)

puissance : **1000 KW**

mise en service : **NOV 2017**

GÉNÉRAL

Maitre d'ouvrage : Commune d'Allenwiller
Lieu : Allenwiller (67)
Département : Bas Rhin
Chauffagiste partenaire : Andlauer
Bureau d'études : Cap Energie
Travaux : agrandissement de la chaufferie communale
Utilisation chaleur : réseau de chaleur
Date mise en service : nov 2017
Puissance bois : 1000 kW

SYSTÈME HEIZOMAT

Chaudières polycombustibles HEIZOMAT : RHK-AK 500 de 2017 + RHK-AK 500 en place depuis 2007
Système stockage silo : silo enterré
Système extraction silo : dessileur commun de 7 m
Armoires de régulation tactile Heizomat TouchControl ET 200 Siemens
Gestion des cendres et suies : cendrier commun 900 L
Implantation : silo au dessus de la chaufferie
Système de filtration : cyclone + filtre électrostatique HEIZOCLEAN

COMBUSTIBLE

Type : bois déchiqueté
Livraison : remorque agricole 15-20 m³

