



Journal des installations **Heizomat**[®] référencées en France

CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SÈVRES (79)

puissance : **1300 KW**

mise en service : **2017**

GÉNÉRAL

Maitre d'ouvrage : Centre Hospitalier Nord deux Sèvres CHNDS

Lieu : Faye l'Abesse

Département : Deux Sèvres (79)

Chauffagiste partenaire : ENGIE Axima

Travaux : création chaufferie & silo

Utilisation chaleur : production centralisée (chauffage + eau chaude sanitaire)

Date mise en service : automne 2017

Puissance bois : 800 kW + 500 kW

SYSTÈME HEIZOMAT

Chaudières polycombustibles HEIZOMAT : RHK-AK 850 + RHK-AK 500

Système stockage silo : 2 trappes silo carrossables

Système extraction silo : double dessileurs rotatifs à bras articulés

Armoires de régulation tactile Heizomat TouchControl TS7 Siemens

Gestion des cendres et suies : décentrage indépendant pour chaque chaudière, cendrier 240 L

Implantation : silo enterré avec chaufferie mitoyenne

Système de filtration : 2 filtres ACS type Hurricane

COMBUSTIBLE

Type : bois déchiqueté

Livraison : camion benne par bannage gravitaire ou camion à fond mouvant

